

Ting å tenke på som eier av oljetank i private husholdninger

Som eier av oljetank er du selv ansvarlig for tilsyn og vedlikehold av hele tankanlegget inkl. påfyllings- / og lufferør.

Selv små lekkasjer av parafin og fyringsolje kan føre til store luktproblemer i husene og store kostnader ifm skadesanering. Som leverandør av parafin og fyringsolje er vi opptatt av å hjelpe våre kunder til å unngå søl og skader på hus og eiendom.

Våre tankbilsjåfører er trent til å avdekke feil og mangler som er synlige for dem ved påfyllingsplassen, men vi er avhengig at du som tankeier holder hele tankanlegget i stand. Dersom tankbilsjåføren oppdager feil eller har mistanke om feil, så har han plikt til å avbryte/nekke leveranse inntil feilene er utbedret.

Noen viktige ting å passe på knyttet til tankanlegg

- Lagring og oppbevaring av oljeprodukter må være i henhold til lover og regler.
- Påfyllingsstedet må holdes lett tilgjengelig og oversiktlig, det betyr at bl.a. snø må fjernes før leveranse. Dette for å sikre trygg levering.
- Påfyllingsrør må merkes med produkt og tankstørrelse. Manglende eller feil merking kan føre til produktblanding eller overfylling. Spør tankbilsjåføren om merker.
- Lufferør skal være plassert ved påfyllingsrøret. Det skal være montert svanehals på lufferøret.
- Som tankeier er du ansvarlig for at det er plass til bestilt volum på tanken.
- Før leveranse må du som tankeier forsikre deg om at anlegget er i korrekt teknisk stand. Kjellertanker er spesielt utsatte. Pass at alt påmontert tankutstyr og røropplegg er i orden, og at alle plugg/åpninger er tette, før levering finner sted. Overfylling medfører søl, luktproblemer og store skader.
- Dersom tankanlegget er flyttet eller fjernet, **må** påfyllingsrør og lufferør fjernes eller blendes. Dette for å hindre utilsiktet påfylling som kan medføre søl og store skader.
- For å unngå lekkasje/søl er det viktig med vedlikehold av hele tankanlegget inklusive røropplegg og pakninger. Reparasjoner anbefales utført av fagfolk.
- Det skal gjennomføres periodiske tilstandskontroller av nedgravde oljetanker. Tankeier er ansvarlig for dette. Ref. Forskrift om begrenning av forurensning, [Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker](#)

Referanser

- [FOR-2004-06-01-931 Forurensningsforskriften](#)
- [Temaveiledning om bruk av farlig stoff - Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel](#)